

Приложение № 1

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

АО "НПО автоматики"

В.В. Морев

" " 2023

"10" 06 2023

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ремонт кровли полимерными напыляемыми материалами

3-я территория

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Ремонт кровли в осях 57-61/Ф (над технопарком)</b>				
1	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 10 см	100 м	0,67	
2	Разборка изоляции плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления (полимочевина толщина 3 мм+ полиуретан 10мм)	м3	2,288	
3	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	1,76	
4	Затаривание строительного мусора в мешки	т	1,8	
5	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,8	
6	Обеспыливание поверхности	м2	176	
7	Подготовка поверхности с нанесением грунтовки из мастики битумно-полимерной кровельной гидроизоляционной, холодной	100 м2	1,76	
8	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пенополиуретаном методом напыления (5мм)	м3	0,88	
9	Устройство гидроизоляции плоских кровель из полимерных составов методом безвоздушного нанесения: в один слой	100 м2	1,76	
10	Окраска огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией (нанесение полиуретановой эмали)	100 м2	1,76	
<b>Раздел 2. 4-й производственный корпус в осях 15-23/ББ-С</b>				
11	Очистка поверхностей сжатым воздухом	м2	582	
12	Подготовка поверхности с нанесением грунтовки из мастики битумно-полимерной кровельной гидроизоляционной, холодной	100 м2	5,82	
13	Наклейка стеклоткани на мастику битумно-полимерной кровельной гидроизоляционной, холодной вручную	100 м2	0,13	
14	Устройство гидроизоляции плоских кровель из полимерных составов методом безвоздушного нанесения: в один слой	100 м2	5,82	
15	Окраска огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией (нанесение полиуретановой эмали)	100 м2	5,82	

Составил ведущий инженер 808 отдела:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Л.Ш. Хабибуллина

16.06.2023

Главный архитектор-начальник 808 отдела:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

А.А. Зельдин